



INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DLA BATERII SOFAR

(Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2023/988 – GPSR)

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wysokie napięcie baterii może być niebezpieczne dla zdrowia! Tylko certyfikowani inżynierowie mogą obsługiwać ten produkt; osoby niepełnoletnie oraz osoby niepełnosprawne nie powinny korzystać z tego produktu.

OSTRZEŻENIE

Wysokie napięcie baterii może być niebezpieczne dla zdrowia! Tylko certyfikowani inżynierowie mogą obsługiwać ten produkt; osoby niepełnoletnie oraz osoby niepełnosprawne nie powinny korzystać z tego produktu.



Uwaga na wysokie napięcie i porażenie prądem!

Moduł baterii pracuje przy wysokim napięciu.

Moduł baterii pracuje przy wysokim napięciu. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy produkcji należy odłączyć go od źródeł napięcia.



Uwaga! Gorąca powierzchnia

Moduł baterii może się nagrzewać

podczas pracy. Unikaj kontaktu podczas pracy.



To jest napięcie resztkowe w module baterii!

Podczas pracy baterii występuje wysokie napięcie. Po wyłączeniu baterii wewnętrzny kondensator nadal pozostaje naładowany - operator powinien odczekać 5 minut, aby upewnić się, że kondensator jest całkowicie rozładowany.



Złącze uziemiające

Podłącz moduł baterii do listwy uziemiającej w celu zapewnienia ochrony uziemienia.

Niniejsze informacje oraz instrukcje zostały opracowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia UE 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR), w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników oraz innych osób mogących być narażonymi na ryzyko związane z użytkowaniem urządzenia.

Producent/podmiot odpowiedzialny

SofarSolar GmbH
Krämerstraße 20, 72764 Reutlingen, Niemcy
Tel.: +49 7121 31767-0
europe@sofarsolar.com