



INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DLA FALOWNIKÓW SOFAR

(Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2023/988 - GPSR)

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Porażenie prądem

- Kontakt z siecią elektryczną lub zaciskami urządzenia może spowodować porażenie prądem lub pożar!
- Nie dotykaj zacisku ani przewodu podłączonego do sieci elektrycznej.
- Należy przestrzegać wszystkich instrukcji i dokumentów bezpieczeństwa, które odnoszą się do podłączenia do sieci

PRZESTROGA

Poparzenie spowodowane nagrzaniem obudowy

- Kontakt z siecią elektryczną lub zaciskami urządzenia może spowodować porażenie prądem lub pożar!
- Nie dotykaj zacisku ani przewodu podłączonego do sieci elektrycznej.

Porażenie prądem

- Należy przestrzegać wszystkich instrukcji i dokumentów bezpieczeństwa, które odnoszą się do podłączenia do sieci
- Podczas pracy falownika wolno dotykać tylko wyświetlacza i przycisków, ponieważ obudowa może być nagrzana





W falowniku obecne jest napięcie szczytkowe! Przed otwarciem falownika należy odczekać pięć minut, aby upewnić się, że kondensator został całkowicie rozładowany.



Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo porażenia prądem



Ostrzeżenie! Gorąca powierzchnia



Produkt zgodny z wytycznymi UE



Punkt podłączenia do uziemienia



Przeczytaj instrukcję przed montażem falownika

IP

Stopień ochrony urządzenia zgodny z EN 60529



Bieguny dodatnie i ujemne napięcia wejściowego DC



Falownik należy zawsze transportować i przechowywać ze strzałkami skierowanymi do góry

Niniejsze informacje oraz instrukcje zostały opracowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia UE 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR), w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników oraz innych osób mogących być narażonymi na ryzyko związane z użytkowaniem urządzenia.

Producent/podmiot odpowiedzialny

SOFAR Poland
Jana Kochanowskiego 30
33-100 Tarnów
Polska